



Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej w Łukowie
Spółka z o.o.

21-400 Łuków ul. Świderska 42 tel. (+48 25) 798 30 92 tel./fax. (+48 25) 798 61 05 peclukow@pro.onet.pl www.peclukow.pl
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Nr.KRS 0000064366
Wysokość kapitału zakładowego 3 132 000,00 zł NIP 825-000-38-48, REGON 710059185
PKO BANK POLSKI S.A. Oddział w Łukowie nr konta 89 1020 1260 0000 0102 0085 3218

Załącznik Nr 2

Łuków dnia 28.06.2022 r.

FORMULARZ OFERTY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dostawa urządzeń i armatury hydraulicznej do budowy węzła ciepłego – jeden komplet

Lp	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Wymiennik ciepła typu JAD 3.18	2
2.	Pompa obiegowa c.o. prod. L.F.P. typ 32Poe60C MEGA;	1
3.	Pompa cyrkulacyjna c.w.u. prod. L.F.P. typ EXPERIA 25POr30C	1
4.	Naczynie przeponowe REFLEX , typ N 200 , ciśnienie wstępne $p_o = 1,8$ bar	1
5.	Zawór bezpieczeństwa SYR 1" , typ 1915 , $p_o=0,3$ MPa	1
6.	Zawór bezpieczeństwa SYR 3/4" , typ 2115 , $p_o=0,6$ MPa	1
7.	Stabilizator temperatury c.w.u. SCWA-2, 100L+ izolacja+przeciwołnierze	1kpl.
8.	Zawór regulacyjny c.o. typ VB2 prod. Danfoss, $K_{vs} = 4$ m ³ /h, DN 15 mm , skok zaworu 5 mm z siłownikiem AMV20 .	1 kpl.
9.	Zawór regulacyjny c.o. typ VB2 prod. Danfoss, $K_{vs} = 2,5$ m ³ /h, DN 15 mm , skok zaworu 5 mm z siłownikiem AMV20 .	1 kpl.
10.	Filtr kołnierzowy FS-1 DN 40-PN 16-100	2
11.	Filtroodmulnik typu FOM - Aulin DN 40, PN 16	1
12.	Sterownik węzła ciepłowniczego prod. Danfoss, typ ECL Comfort 310 nr 087H3040 z podstawą naścienną nr 087H3230	1 kpl.
13.	Czujnik temperatury zewnętrznej prod. Danfoss, typ ESMT, Pt 1000 nr. katalog. 084N1012	1
14.	Czujnik temperatury zasilania prod. Danfoss, typ ESMU-100, Pt 1000 nr.katalog. 087B1182.	2
15.	Termometr rtęciowy prosty 3/4" , 0-150°C , L=50	1
16.	Termometr rtęciowy prosty 3/4" , 0-100°C , L=50	3
17.	Termometr rtęciowy prosty 3/4" , 0-100°C , L=100	1
18.	Manometr 0-1,6 MPa	2
19.	Manometr 0-1,0 MPa	1
20.	Manometr 0-0,4 MPa	3
21.	Kurek manometryczny fig.525	6
22.	Rurka syfonowa do manometru	6
23.	Wodomierz do wody ciepłej JS90 -1,6 - 02, DN 1/2"	1
24.	Kołnierz ze sztucercem DN 15	14
25.	Kołnierz ze sztucercem DN 25	8
26.	Kołnierz ze sztucercem DN 32	6

27.	Kołnierz ze sztucercem DN 40	12
28.	Kołnierz gwintowany ocynkowany DN 40	2
29.	Uszczelka klingerytowa DN 15	14
30.	Uszczelka klingerytowa DN 25	8
31.	Uszczelka klingerytowa DN 32	6
32.	Uszczelka klingerytowa DN 40	14

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) do siedziby Zamawiającego:
PEC Sp. z o. o. w Łukowie.
ul. Świderska 42 , 21-400 Łuków / Sekretariat

do dnia 15.07.2022 godz. 13:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego PEC Sp. z o. o. w Łukowie w dniu **15.07.2022r. o godz. 13:15** w sali konferencyjnej.

Sprawę prowadzi w zakresie merytorycznym:
Sławomir Czubaszek tel. **25 798 30 92**, kom. 608 490 928