



Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej w Łukowie
Spółka z o.o.

21-400 Łuków ul. Świdrska 42 tel. (+48 25) 798 30 92 tel. / fax. (+48 25) 798 61 05
peclukow@pro.onet.pl www.peclukow.pl

Odpowiedzi techniczne do postępowania nr TP/1/2025

Pyt. 1. Czy należy zaoferować trójniki preizolowane z wyciąganą szyjką zarówno na elemencie stalowym oraz osłonie HDPE zgodnie z aktualną normą PN-EN 448 – 2020, co jest ogólnym standardem wśród producentów i wpływa znacząco na wytrzymałość produktu?

Odp.: TAK

Pyt. 2. Czy wszystkie elementy stalowe zarówno rury oraz kształtki (trójniki, kolana, zwężki) przed zapianowaniem pianką PUR muszą zostać poddane obróbce śrutowania, co jest ogólnym standardem wśród producentów i wpływa znacząco na wytrzymałość produktu?

Odp.: TAK